

Tecnológico de Estudios Sup

ADJUDICACIÓN DIRECTA: CONTRATACIÓN DE LOS SE BALANCEO DE TABLEROS DE CARGA ELÉCTRICA DE L

ANEXO

No. PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y BALANCEO DE TABLEROS DE CARGA ELÉCTRICA DE LA NAVE INDUSTRIAL Y EDIFICIO DE GASTRONOMÍA	DICTAMEN

eriores de Chimalhuacán

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y A NAVE INDUSTRIAL Y EDIFICIO DE GASTRONOMÍA

UNO

TIPO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ESPECIFICACIONES
Monitoreo de parámetros eléctricos en circuito alimentador o derivado de baja tensión por siete días, para registrar el consumo, demanda, desbalanceo, potencia activa, reactiva y aparente, factor de potencia, distorsión armónica en tensión y corriente. Rastreo y localización de las cargas eléctricas e identificación de los circuitos en cada tablero. Balanceo de cargas de los circuitos instalados en cada tablero. Mantenimiento preventivo a tablero de baja tensión, tipo I-Line a sobreponer.